

**Главное управление МЧС России по Ивановской области**  
**управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "09" августа 2021 г., 11 час. 00 мин. № 290  
(дата и время составления акта)

153025, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ЕРМАКА, ДОМ 30А  
(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново (Врио главного государственного инспектора городского округа Иваново по пожарному надзору) Земерова Евгения Викторовича от 19.07.2021 № 290 (учетный № КНМ 37210063218800369802)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»:10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Старшим инспектором отделения организации надзорных и профилактических мероприятий ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственным инспектором городского округа Иваново по пожарному надзору) Гуревым Павлом Борисовичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:  
не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):  
не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 61»**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 153025, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ЕРМАКА, ДОМ 30А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 61», ИНН 3702233996, 153025, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ЕРМАКА, ДОМ 30А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "27" июля 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "09" августа 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: Не приостанавливалось

с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "27" июля 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "09" августа 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 153025, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ЕРМАКА, ДОМ 30А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) протокол осмотра от 09.08.2021 № 290; 2) письменное объяснение от 09.08.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам

проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Правоустанавливающие документы на объект защиты;
- 2) Проектная документация на АУПС;
- 3) Выписка их ЕГРН;
- 4) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- 5) Документы, подтверждающие выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту имеющихся на объекте автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, договора на обслуживание указанных систем.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

2) Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Реквизиты пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Список лиц ответственных за нарушение требований пожарной безопасности
	2	3	4
1.	Система противопожарной защиты не обеспечивает в случае пожара автоматическую разблокировку и (или) открывание въездных ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники на территорию учреждения.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее - ППР в РФ)	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
2.	Не организованы работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (пожарные шкафы, пожарные краны, клапаны пожарные запорные) внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации).	п. 54 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
3.	Не организуется внесение информации о проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах в журнал	пп. «б» п. 17 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад

	эксплуатации систем противопожарной защиты.		компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
4.	Не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
5.	Не организуется внесение информации о проведении работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
6.	Не организуется внесение информации о проведении работ по проверке в части водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
7.	Не организуется внесение информации о проведении работ по перекатке пожарных рукавов в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 50 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
8.	Отсутствует указатель обозначения направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
9.	Не организуется внесение информации о проведении работ со средствами обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
10.	Не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 60 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
11.	Допущено горизонтальное размещение извещателей до близлежащих предметов и	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 №184 «О техническом	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида

	устройств (до электросветильников) на расстояние менее 0,5 м в помещении заведующего (фактически 0,01 м) здания детского сада.	регулировании» (далее - 184-ФЗ), ст. 4, 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 123-ФЗ), п. 13.3.6 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009), п. 12.67 «НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (далее - НПБ 88-2001)	№ 61» Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
12.	Допущено горизонтальное размещение извещателей до близлежащих предметов и устройств (до электросветильников) на расстоянии менее 0,5 м в коридоре у кабинета заведующего (фактически 0,3 м) здания детского сада.	ст. 46 184-ФЗ, ст. 4, 6, 64 123-ФЗ, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 12.67 НПБ 88-2001	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
13.	Допущено горизонтальное размещение извещателей до близлежащих предметов и устройств (до электросветильников) на расстоянии менее 0,5 м в медицинском кабинете (фактически 0,3 м) здания детского сада.	ст. 46 184-ФЗ, ст. 4, 6, 64 123-ФЗ, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 12.67 НПБ 88-2001	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
14.	В группе № 4 допущена параллельная открытая прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м.	ст. 46 184-ФЗ, ст. 4, 6 № 123-ФЗ, п. 12.67 НПБ 88-2001	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
15.	Отсутствует информация о месте хранения ключей на двери чердачного помещения (люк), в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей.	п. 18 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
16.	Устройство для самозакрывания двери, ведущей со второго этажа музыкального зала на лестничную клетку, находится в не исправном состоянии (отсутствует доводчик).	п. 14 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
17.	Допущено хранение под правым лестничным маршем вещей и других горючих материалов (коробка).	пп. «к» п. 16 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»

			Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
18.	Допущено размещение оборудования (лавочка) у правого лестничного марша на первом этаже, в результате которого ограничивается доступ к огнетушителю и пожарному крану.	пп. «е» п. 16 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
19.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главой 8 123-ФЗ помещения инженерного оборудования и технического обслуживания (помещение теплового узла под правым лестничным маршем).	ст. 46 184-ФЗ, ст. 4, 6, 64 № 123-ФЗ, п. 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013)	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
20.	Не обеспечено обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон на входной двери помещения инженерного оборудования и технического обслуживания (помещение теплового узла под правым лестничным маршем) с наружной стороны на видном месте.	п. 12 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
21.	Не выделено противопожарными преградами (противопожарными дверями) помещение для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта (помещение теплового узла под правым лестничным маршем), размещаемое в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.	ст. 46 184-ФЗ, ст. 4, 6, 64 № 123-ФЗ, п. 5.2.6, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
22.	Не обеспечено обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон на входной двери помещения складского назначения (помещение продуктового склада на первом этаже) с наружной стороны на видном месте.	п. 12 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
23.	Не обеспечено обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон на входной двери помещения складского назначения (помещение кладовой на втором этаже) с наружной стороны на видном месте.	п. 12 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.
24.	Предел огнестойкости строительных конструкций деревянной лестницы, расположенной в юго-западной части здания менее R 45.	ст. 46 184-ФЗ, ст. 4, 6, 88, табл. 21 123-ФЗ, табл., 4, п. 5.18* СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»

			№ 61» Аникина В.Ю.
25.	На объекте защиты система автоматической пожарной сигнализации является неработоспособной.	п. 54 ППР в РФ	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61»  Заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 61» Аникина В.Ю.

### 3) Нарушения не устранены

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 09.08.2021 № 290; 2) письменные объяснения от 09.08.2021; 3) предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 09.08.2021 № 290/1/189

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ООН и ПМ отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы

городского округа Иваново

Гуреев Павел Борисович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя  
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Гуреев Павел Борисович, государственный инспектор г.о. Иваново по пожарному  
надзору, тел.: 8 (4932)30-16-74, 48-20-90; электронный адрес: ond37@37.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной  
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомлена 07.09.08.21

11000 зав. отделом Акимкина В.Ю. *В.Ю.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

---

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

---